

云南省烟草公司红河州公司2023年泸西分公司购置烟站应急照明系统中标候选人公示

(招标编号：HCZB01202304016)

公示结束时间：2023年05月16日

一、评标情况

标段(包)[001]云南省烟草公司红河州公司2023年泸西分公司购置烟站应急照明系统：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：云南淡水商贸有限公司，投标报价：14.7980万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明，工期/交货期/服务期：10天；

中标候选人第2名：云南友安科工技术有限公司，投标报价：17.6192万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，我公司必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明，工期/交货期/服务期：15天；

中标候选人第3名：昆明齐安盛业机电设备安装有限公司，投标报价：17.1975万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明，工期/交货期/服务期：15天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(云南淡水商贸有限公司)的项目负责人：//;

中标候选人(云南友安科工技术有限公司)的项目负责人：//;

中标候选人(昆明齐安盛业机电设备安装有限公司)的项目负责人：//;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(云南淡水商贸有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

中标候选人(云南友安科工技术有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

中标候选人(昆明齐安盛业机电设备安装有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(云南淡水商贸有限公司)的评标情况：正常;

中标候选人(云南友安科工技术有限公司)的评标情况：正常;

中标候选人(昆明齐安盛业机电设备安装有限公司)的评标情况：正常;

二、提出异议的渠道和方式

根据相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督，公示期2023年5月12日至2023年5月16日。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构实名书面提出。

三、其他

云南省烟草公司红河州公司2023年泸西分公司购置烟站应急照明系统(项目编号：HCZB01202304016)于2023年5月11日9时30分在云南省昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室进行公开开标，已完成评标工作，根据评标委员会推荐意见，现将该项目中标候选人推荐情况公示如下：

第一中标候选人：云南淡水商贸有限公司

最终得分：81.75分;

投标总价（元，含税）：147980.00;

税率（%）：13%;

交货时间承诺：合同签订之日起10个工作日内一次性送货至招标人指定地点，

并负责专业安装调试完毕，经招标人一次验收合格；

交货地点：红河州烟草公司泸西分公司指定地点；

质保期承诺：自安装验收合格之日起3年；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明。

第二中标候选人：云南友安科工技术有限公司

最终得分：69.62分；

投标总价（元，含税）：176192.00；

税率（%）：13%；

交货时间承诺：合同签订之日起15个工作日内一次性送货至招标人指定地点，并负责专业安装调试完毕，经招标人一次验收合格；

交货地点：红河州烟草公司泸西分公司指定地点；

质保期承诺：自安装验收合格之日起2年；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，我公司必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明。

第三中标候选人：昆明齐安盛业机电设备安装有限公司

最终得分：69.55分；

投标总价（元，含税）：171975.00；

税率（%）：9%；

交货时间承诺：合同签订之日起15个工作日内一次性送货至招标人指定地点，并负责专业安装调试完毕，经招标人一次验收合格；

交货地点：红河州烟草公司泸西分公司指定地点；

质保期承诺：自安装验收合格之日起不低于2年；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时必须随货物附出厂合格证明。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为云南省烟草公司红河州公司纪检监察部门。

五、联系方式

招标人：云南省烟草公司红河州公司

地址：云南省弥勒市温泉路延长线

联系人：郭琳、李渊

电话：0873-6224922

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地址：昆明市北京路延长线900号颐高数码中心A座15楼

联系人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电话：0871-64885001

电子邮件：180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件：产品详细技术参数及报价明细（云南淡水商贸有限公司）

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	单位	数量	含税单价（元）	含税合价（元）
1	UPS不间断电源（电源转换箱）	万总电气WiNZO	<p>1: EPS应急电源WZ—D—1KVA;</p> <p>2: 技术要求：应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱（盘）安装时，其底口距地一般为1.5m；明装时底口距地1.2m；明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致。</p> <p>3: 电池12AH×2只</p> <p>4: 使用电压：220伏</p> <p>5: 产品特点：采用集中供电模式，无需特殊灯具；双路电源自动切换，可靠性高；寿命长，采用CPU控制，保证各动作点准确；LCD显示和声音告警，工作状态一目了然；具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能；智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换、有延长电池寿命自动监控电池工作状态，具有电池充放自动保护；具有消防联动功能，可透过RS232或RS485接口，可实现远程监控模块化结构设计，维护方便。</p>	台	12	7350.00	88200.00
2	照明灯具	中消电子	<p>1: LED防爆灯具</p> <p>2: 型号：NMGKD-30W</p> <p>3: 输入电压：AC220V</p> <p>4: 功率：30W</p> <p>5: 防爆标志：Exd II cT6Gb/ExtD A21 IP66T80℃</p> <p>6: 气体防爆等级：T6</p> <p>7: 粉尘防爆等级：T80℃</p> <p>8: 最高工作温度95摄氏度</p> <p>9: 最低工作温度-20摄氏度</p> <p>10: 技术要求：根据应急照明灯具通用技术要求，对向阳烟站所西格点、旧寨点、三塘点3个点，午街烟站绿峨点、大瑞点、兴午点3个点，金马烟站兴隆点、三河点、旧城点、石桃点4个点，永宁烟站笼册点、舍者点2个点，共计12个点，根据现场实际情况安装灯具及辅材。</p> <p>11: 产品特点：可防爆，防腐，防水，防震，防粉尘，宽压输入，飞利浦芯片，防雷驱动，质保三年</p> <p>12: 如招标人有需要，我公司可以提供功率50W的LED防爆灯具，技术参数防爆等级以上相等，区别：功率大照明比30W的远和清晰。</p>	盏	98	610.00	59780.00

附件：产品详细技术参数及报价明细（云南友安科工技术有限公司）

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	单位	数量	含税单价（元）	含税合价（元）
1	UPS不间断电源（电源转换箱）	迪能	型号：DN-D-1KVA 规格 标称应急工作时间：90min 输出电压：Ac220V 输出功率：1KW	台	12	7986.00	95832.00
2	照明灯具	探索	型号：TS-TG-200 规格 额定电压：220V 电源频率：50Hz 功率因数：0.65 电流：1.39A	盏	98	820.00	80360.00

附件：产品详细技术参数及报价明细（昆明齐安盛业机电设备安装有限公司）

序号	物资名称	品牌	参数及规格详细描述	单位	数量	含税单价（元）	含税合价（元）
1	UPS不间断电源（电源转换箱）	浙江诗顿电气科技有限公司	<p>1. 参数：EPS应急电源SD-D-1KVA；</p> <p>2. 技术要求：安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱（盘）安装时，其底口距地一般为1.5m；明装时底口距地1.2m；明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致。</p>	台	12	7900.00	94800.00
2	照明灯具	沈阳华荣防爆照明电器有限公司	<p>1. 参数：LED防爆灯具HRD(HRF) AC220V-200W；</p> <p>2. 技术要求：根据应急照明灯具通用技术要求，对向阳烟站所西格点、旧寨点、三塘点3个点，午街烟站绿峨点、大瑞点、兴午点3点，金马烟站兴隆点、三河点、旧城点、石桃点4个点，永宁烟站笼册点、舍者点2个点，共计12个点，根据现场实际情况安装灯具及辅材。</p>	盏	98	787.50	77175.00